



Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ENDA EDT2423 DİJİTAL TERMOSTAT

ENDA EDT2423 sıcaklık kontrol cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.



- * 35x77mm ebatlı.
- * On-Off kontrol.
- * Soğutma, defrost ve fan kontrolü için üç röle çıkışı.
- * Soğutma ve defrost kontrolü için iki NTC prob girişi.
- * NTC prob girişleri için offset ayarı yapılabilir.
- * Kompresör koruma parametreleri girilebilir.
- * Prob arızalarında kompresörün çalışması, durması veya periyodik çalışması ayarlanabilir.
- * Zamana ve evaporatör sıcaklığına bağımlı veya manual defrost yapılabilir.
- * Set değerinin alt ve üst sınırları ayarlanabilir.
- * Defrost süresi ve aralığı ayarlanabilir.
- * Set değerine bağımlı alt ve üst alarm sınırları ayarlanabilir.
- * Sıcaklık °F veya °C olarak gösterilebilir.
- * Dijital girişle harici alarm verebilme özelliği.
- * Dijital girişle defrost başlatma özelliği.
- * Cihaza enerji vermeden ENDAKEY ile parametre aktarabilme özelliği.
- * RS485 ModBus RTU protokolü ile haberleşme özelliği (isteğe bağlı).
- * Gerçek zaman saati ile defrost ve enerji tasarrufu yapabile özelliği. (isteğe bağlı)
- * EN standartlarına göre CE markalı.

Sipariş Kodu : EDT2423 - $\frac{\square\square\square}{1}$ - $\frac{\square}{2}$ - $\frac{\square\square\square}{3}$ - $\frac{\square\square}{4}$

1 - Besleme Voltajı

230.....230V AC
2424V AC/DC
1212V AC/DC
SM.....9-30V DC/7-24V AC

2-Çıkış

R..... 8A röle çıkışı

4-ModBus


RS.....ModBus (isteğe bağlı)

3- RTC (Real Time Clock)


Gerçek zaman saati (isteğe bağlı)



ENDA EDT2423 pano tipi kontrol cihazıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Montaj kabloları yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir.



Cihazın tümünde ÇİFT YALITIM vardır.



Vida sıkma momenti 0.4-0.5Nm.

NOT : BESLEME:



Not:

- 1) Besleme kabloları IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalıdır.
- 2) Güvenlik kuralları gereğince şebeke anahtarları operatörün kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda olması ve anahtarın cihazla ilgili olduğunu belirten bir işaretin bulunması gerekmektedir.

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Ortam/depolama sıcaklığı	0 ... +50°C/-25 ... 70°C (buzlanma olmadan)
Bağıl nem	31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalır 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır.
Koruma sınıfı	EN 60529 standardına göre Ön panel : IP65 Arka panel : IP20
Yükseklik	En çok 2000m

Yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Besleme voltajı	230V AC +%10 -%20, 50/60Hz ; 12V AC/DC ± %10 veya 24V AC/DC ±%10
Güç tüketimi	En çok 5VA
Bağlantı	2,5mm ² lik klemens
Skala	-60.0 ... +150.0°C (-76.0 ... +302.0°F)
Duyarlılık	0.1°C (0.1°C veya 1°C olarak seçilebilir.)
Doğruluk	±1°C
Zaman Doğruluğu	±%1
Gösterge	4 hane, 12,5mm, 7 parçalı LED
EMC	EN 61326-1: 2013
Güvenlik gereksinimleri	EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)

ÇIKIŞLAR

Kompresör röle çıkışı	EDT2423-X-R için; Röle:NO 250V AC,8A (rezistif yük için), 1/2hp 240V AC (endüktif yük için)
Defrost röle çıkışı	EDT2423-X-R için; Röle:NO+NC 250V AC,8A (rezistif yük için), 1/2hp 240V AC (endüktif yük için)
Fan röle çıkışı	EDT2423-X-R için; Röle:NO 250V AC,8A (rezistif yük için), 1/2hp 240V AC (endüktif yük için)
Röle ömrü	EDT2423-X-R için; Yüksüz 30.000.000 anahtarlamaya; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlamaya.

KONTROL


Kontrol biçimi	Tek set-değer,alarm ve fan kontrolü
Kontrol yöntemi	On-Off kontrol
Histerisiz	1 ... 20.0°C arasında ayarlanabilir.

KUTU

Montaj şekli	Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir.
Ebatlar	G77xY35xD61mm
Ağırlık	Yaklaşık 190g (Ambalajlı olarak)
Kutu malzemeleri	Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır.


Solvent (tiner, benzin, asit v.s.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.

BOYUTLAR



Cihazı panelden çıkarmak

- Sıkıştırma aparatını 1 yönünde yana itiniz.
- Aparatı 2 yönünde çekiniz.



- Not : 1)** Panel kalınlığı en fazla 7mm olabilir.
2) Cihaz arkasında en az 60mm boşluk bırakılması ise, panelden sökülmesi zorlaşır.



SİSEL MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Şerifali Mah. Barbaros Cad. No:18 Y.Dudullu 34775


ÜMRANIYE/İSTANBUL-TURKEY

Tel : +90 216 499 46 64 Pbx. Fax : +90 216 365 74 01

url : www.enda.com.tr

ENDA™


EDT2423-T-04-150911



- °F FAHRENHAYT LED'i: Parametre değerinde veya ölçülen sıcaklık değeri °F biriminde ise yanar. Gizli menüde ,aynı zamanda kullanıcı menüsündede bulunan bir parametre gösteriliyorsa bu LED yanar.
- FAN LED'i :Fan kontrolü yapılıyor iken; çıkış aktif ise yanar.Fan gecikmeleri beklenirken yanıp söner.
- DEFROST LED'i : Defrost ile yanar.
- KOMPRESÖR LED'i: Kompresör çıkışı aktif ise yanar.Kompresör gecikmeleri beklenirken yanıp söner.
- SET Çalışma modunda iken Set değerini,program modunda iken seçili parametrenin değerini gösterir.
- Program modunda iken bir sonraki parametreye geçişi sağlar.Bir parametre ayarlanıyorsa parametre değerini artırır. Bu tuşa sürekli basılı tutulduğunda parametre değeri hızlı artar.
- Program modunda iken bir önceki parametreye geçişi sağlar.Bir parametre değeri ayarlanıyorsa parametre değerini azaltır. Bu tuşa sürekli basılı tutulduğunda parametre değeri hızlı azalır.


ÖN PANEL KOMUTLARI

1. Set Değerinin Görüntülenip Değiştirilmesi




Çalışma modundayken SET tuşuna basılırsa 3sn boyunca set değeri görüntülenir. Bu durumdayken ▼▲ tuşları ile set değeri değiştirilir.

2. Defrost Ölçüm Değerinin Görüntülenmesi



Çalışma modundayken SET ▲ tuşuna basılırsa 3sn boyunca basılarak defrost probunun ölçüm değeri görüntülenir.

3.Tuşların Kilitlenip Açılması



Tuşlar kilitletir.


Tuş kilidi açılır.

Çalışma modundayken, SET ▼ tuşlarına 2sn boyunca birlikte basılırsa Loc mesajı görüntülenir ve tuşlar kilitletir. Eğer tuşlar kilitleli durumdaysa yine SET ▼ tuşlarına 2sn boyunca basılırsa unL mesajı görüntülenir ve tuş kilidi açılıp normal çalışma şekline döndülür. Tuşlar kilitleyken SET tuşuna basılıp Set değeri görüntülenebilir, fakat değeri değiştirilemez. Tuşlar kilitleyken SET tuşu dışında bir tuşa basılırsa Loc mesajı görülür.

4.Manuel Defrost İşlemi

Çalışma modundayken ▲ tuşuna 2sn boyunca basılırsa defrost işlemi manuel olarak başlatılır veya durdurulur. ddur parametresi 0 ise manuel defrost da devre dışı kalır.

5.Kontrol Çıkışlarının Aktif / İnaktif Edilmesi



Kontrol çıkışı inaktif olur.

Kontrol çıkışı aktif olur.

* Çalışma modundayken, kontrol çıkışları inaktif durumda ise gösterge üzerinde periyodik olarak OFF mesajı görülür.


Çalışma modundayken, ▼ tuşuna 2sn boyunca basılırsa Cd 15 mesajı görüntülenir ve kontrol çıkışları inaktif duruma gelir ve cihaz gösterge olarak çalışır.Kontrol çıkışları devre dışı iken, ▲ tuşuna 2sn boyunca basılırsa CEnb mesajı görüntülenir ve kontrol işlevini yapmaya devam eder.

6. Parametre Değerlerinin Değiştirilmesi

▲ Tuşlarına birlikte 2sn boyunca basılırsa LP 17 mesajı ekrana gelir ve kullanıcı menüsüne girilir,ardından kullanıcı menüsünde ilk parametrenin adı görüntülenir.

Bir parametre seçilmişken SET tuşuna basılarak parametrenin değeri görüntülenir,görüntülenen bu parametre ▼▲ tuşları ile değiştirilebilir. Parametre değeri gösterilirken hiçbir işlem yapılmazsa 3sn sonra veya SET tuşuna basılırsa tekrar parametrenin ismine döndülür. Parametre ismi gösterilirken ▼▲ tuşlarına birlikte basılırsa bu süre beklemeden çıkarılır.

Program modu



7. Gizli Menü

tuşuna 7sn boyunca basılırsa ekrana LP 27 mesajı gelir ve gizli menüye girilir.Ardından uPL parametresi görülür.Seçilen parametrelerin değeri

tuşuna basılarak görüntülenir ve ▼▲ tuşları ile değiştirilebilir.

Parametre erişim ve kaydetme işlevleri kullanıcı menüsündeki gibidir.

Tüm parametrelere bu menüden erişebilirsiniz.

8. Menüler Arası Parametre Aktarılması

SET ▼ tuşlarına birlikte 2sn süresince basılırsa parametre kullanıcı menüsüne aktarılır.

Kullanıcı menüsüne bu şekilde 8'e kadar parametre aktarılabilir.

Kullanıcı menüsünde SET ▼ tuşlarına 2sn boyunca birlikte basılırsa, parametre kullanıcı menüsünden kaldırılır.Kullanıcı menüsünde bir parametre gizli menüde gösterilirken

°F LED'i yanar. Kullanıcı menüsünde hiç parametre yoksa nP mesajı gösterilir.

HATA MESAJLARI

PFR Termostat probunun kopuk olduğunu gösterir.

P5C Termostat probunun kısa devre olduğunu gösterir.

---- Ölçüm değerinin üst skalayı aşmış olduğunu gösterir.

---- Ölçüm değerinin alt skalanın altına düşmüş olduğunu gösterir.

PFR2 Defrost probunun kopuk olduğunu gösterir.

P5C2 Defrost probunun kısa devre olduğunu gösterir.

ALARM DURUMU


WW -24.0 1.Alarm durumu oluştuğunda göstergedeki ölçüm değeri yanıp söner.

WW ER 2.Dış alarmın aktif olduğunu fakat çıkışların etkilenmediğini gösterir.

WW SA 3.Dış alarmın aktif olduğunu ve dış alarm aktif iken röle çıkışlarının kapatıldığını (off durumunu) gösterir.

CIHAZIN FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖNDÜRÜLMESİ

▼ Tuşu basılı tutulur iken, cihaza enerji verilirse dPFR mesajı görülür ve fabrika parametre değerleri geri yüklenir.



ENDAKEY'DEN CİHAZA PARAMETRELERİN YÜKLENMESİ

Çalışma modunda iken; **▼** tuşu veya ENDAKEY cihazındaki "Read" (okuma) butonuna basılır ise göstergede "**dL**" mesajı görülür ve ENDAKEY'deki parametreler okunur. "**dL**" mesajı görülür iken **▼** tuşuna tekrar basılırsa ENDAKEY'den okunan parametre değerleri cihaza aktarılır. Eğer parametre aktarımı başarılı ise, "**rEF**" mesajı görülür ve cihaz yüklenen parametre değerleri ile çalışmaya başlar. Eğer ENDAKEY'deki parametre kümesi farklı bir cihaza ait ise veya ENDAKEY'de arıza var ise "**Err**" mesajı görüntülenir ve cihazın parametreleri değişmez.

CİHAZDAN ENDAKEY'E PARAMETRELERİN YÜKLENMESİ

Çalışma modunda iken; **▲** tuşuna basılırsa "**uL**" mesajı görüntülenir ve **▲** tuşuna tekrar basılır ise; eğer bir hata yok ise cihazdaki parametreler ENDAKEY'e yüklenmiş olur ve "**uL**" mesajı görülür. Eğer cihazda bir arıza var ve parametre yükleme işlemi başarısız ise "**Err**" mesajı görüntülenir.

NOT 1: Cihaza enerji verilmeden ENDAKEY ile parametre aktarma işlemi yapılabilir. ENDAKEY içerisinde bulunan pili daha uzun süre kullanabilmek için, parametre aktarma işlemi bittikten sonra ENDAKEY ile cihaz arasındaki bağlantı kesilmelidir.

NOT 2: ENDAKEY cihazı, istendiği takdirde siparişle birlikte verilmektedir.

KONTROL PARAMETRELERİ		EN AZ	EN ÇOK	BİRİM	BAŞLANGIÇ
uPL	Set değeri için üst limit	-600	uPL	°C/°F	150
LoL	Set değeri için alt limit	LoL	1500	°C/°F	-60
HYS	Soğutma diferansiyeli (histerisiz)	0.1	200	°C/°F	2
oFF	Soğutma offset değeri	-200	200	°C/°F	0
KONFIGÜRASYON PARAMETRELERİ					
Unıt	Sıcaklık birimi	°C	°F		°C
dPnt	Ondalık hane gösterimi (no = ondalık hane gösterilmez 22 °C, YE5 =ondalık hane ile gösterilir 22.3 °C.)	no	YE5		no
d.inP	Dijital giriş tipleri. nd :Dijital giriş kullanılmıyor. ER :Dış alarm. Göstergede ER mesajı yanıp söner. Çıkış değişmez. 5R : Önemli dış alarm. Göstergede 5R mesajı yanıp söner. Röle çıkışı kapatılır. FAN : Fan çalıştırılır veya kapatılır. dF : Defrost işlemi başlatılır.	nd	dF		nd
ddı	Dijital giriş gecikmesi. Dijital girişin aktif olabilmesi için geçecek süre.	00:00	99:00		1:00
dPo	Dijital giriş polarizasyonu. CL = Dijital giriş kontağı kapalı iken aktif olur. oP = Dijital giriş açık iken aktif olur.	CL	oP		CL
KOMPRESÖR KORUMA PARAMETRELERİ					
CPon	Enerji verildikten sonra kompresörün devreye girebilmesi için geçecek süre	00:00	99:00	dk:sn	1:00
CFob	Stoptan sonra kompresörün yeniden start alabilmesi için geçecek süre	00:00	99:00	dk:sn	1:00
CPPr	Prob arızasında kompresör çıkışının on süresi	00:00	99:00	dk:sn	0:00
CPPF	Prob arızasında kompresör çıkışının off süresi	00:00	99:00	dk:sn	1:00
DEFROST KONTROL PARAMETRELERİ					
dtYP	Defrost tipi seçimi. (ELC =Elektrikli defrost, GR5 =Sıcak gaz defrost)	ELC	GR5		ELC
ddur	Defrost süresi. (ddur=0 seçildiğinde otomatik ve manual defrost devre dışı olur.)	00:00	99:00	dk:sn	1:00
d.inE	Birbirini takip eden iki defrost arasındaki süre	1:00	99:00	sa:dk	1:00
d5tP	Defrost durma sıcaklığı. (Evaporatör sıcaklığı bu değerden büyükse defrost çalışmaz.)	-60	150	°C/°F	2
dd5P	Defrost sırasında display konfigürasyonu (rE = Defrost sırasında gerçek sıcaklık gösterilmeye devam edilir. (LC = Defrost sırasında displayde defrosta girmeden önceki en son ölçülen sıcaklık görülür. Defrost sonlanıncaya kadar bu değer sabit kalır.	LC	FE		LC
ddrE	Defrost sonlandıktan sonra gerçek sıcaklığı gösterme gecikmesi	00:00	99:00	dk:sn	1:00
dPon	Defrost işleminin enerji ile başlaması (no =Defrost enerji gelince başlamaz, YE5 =Defrost enerji gelince başlar.)	no	YE5		no
ddPo	Enerji verildikten sonra defrostun başlama gecikmesi	00:00	99:00	dk:sn	1:00
ddrE	Damlama boşalma zamanı	00:00	99:00	dk:sn	2:00
ALARM KONTROL PARAMETRELERİ					
RuPL	Üst seviye alarmı. RtYP değiştikten sonra yeniden programlanması gerekebilir.	RLoL	1500	°C/°F	150
RLoL	Alt seviye alarmı. RtYP değiştikten sonra yeniden programlanması gerekebilir.	-600	RuPL	°C/°F	-60
RHY5	Alarm diferansiyeli (histerisiz)	0.1	20.0	°C/°F	2
RtYP	Alarm konfigürasyonu (Rb5 =Mutlak alarm. Alarm değerleri RLoL ve RuPL dir.) (rEF = Bağıl alarm. Alarm değerleri SET- RLoL ve SET- RuPL dir.) NOT: Alt ve üst seviye alarm değişkenleri RtYP parametresine göre belirlenir. Eğer RtYP = Rb5 ise, RLoL ve RuPL dir. Eğer RtYP = rEF ise, LoL =SET- RLoL ve RuPL dir.	Rb5	rEF		Rb5
RdFL	Alarm durumu oluştuğundan sonra alarm mesajı gösterme gecikmesi	00:00	99:00	dk:sn	0:00
RdPo	Enerji verildiği anda alarm mesajı gösterme gecikmesi	00:00	24:00	sa:dk	1:00
c5r	Enerji kesildiğinde kontrol durumunu saklayan parametre	no	YE5		YE5
t5r	Enerji kesildiğinde tuş kilidi durumunu saklayan parametre	no	YE5		no
FAN KONTROL PARAMETRELERİ					
FLon	Fanın termostatla birlikte çalışması. (no =Termostattan bağımsız sürekli çalışma, YE5 =Termostatla çalışma.)	no	YE5		YE5
F5tP	Fanın durma sıcaklığı.	-600	1500	°C/°F	1
FHY5	Fan diferansiyeli.	0.1	20.0	°C/°F	2
Fc5t	Kompresör durunca fanın çalışması. (no = Fan durumunu korur, YE5 = Fan kompresör ile birlikte durur.)	no	YE5		YE5
Fd5t	Defrost sırasında fanın çalışması. (no =fan durumunu korur, YE5 = fan defrost süresince durur.)	no	YE5		YE5
FPon	Enerji verildikten sonra fanın devreye girmesi için geçecek süre.	00:00	99:00	dk:sn	1:00
F5td	Defrosttan sonra fanın devreye girmesi için geçecek süre.	00:00	99:00	dk:sn	3:00
Fctr	Fan kontrolü oda sıcaklığına bağlı olsun mu? (no =evaporatör sıcaklığı F5tP değerinin üzerinde ise fan çalışmaz. YE5 =Oda sıcaklığı ile evaporatör sıcaklığı arasındaki fark sıcaklığı F5tP değerinin altında ise fan durur. Eğer oda sıcaklığı ve evaporatör sıcaklığı arasındaki fark; F5tP + FHY5 değerinden büyük ise fan tekrar çalışır.	no	YE5		no

ENDA EDT2423 DİJİTAL TERMOSTAT MODBUS PROTOKOLÜ ADRES HARİTASI

1.1 HOLDING REGISTERS

Holding Register Adresleri		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma /Yazma İzni	Başlangıç Değeri
Decimal	Hex					
0000d	0x0000	word	Set değeri	-	Okunabilir/Yazılabilir	-20
0001d	0x0001	word	Set değeri için üst limit	UPL	Okunabilir/Yazılabilir	150
0002d	0x0002	word	Üst seviye alarmı	RUPL	Okunabilir/Yazılabilir	150
0003d	0x0003	word	Set değeri için alt limit	LoL	Okunabilir/Yazılabilir	-60
0004d	0x0004	word	Alt seviye alarmı	RLoL	Okunabilir/Yazılabilir	-60
0005d	0x0005	word	Soğutma offset değeri	oFF	Okunabilir/Yazılabilir	0
0006d	0x0006	word	Soğutma diferansiyeli	HY5	Okunabilir/Yazılabilir	2
0007d	0x0007	word	Alarm diferansiyeli	RHY5	Okunabilir/Yazılabilir	2
0008d	0x0008	word	Dijital giriş tipleri .0= <i>nd</i> ;1= <i>ER</i> ;2= <i>5R</i> ;3= <i>HL</i> ;4= <i>dF</i>	d.inP	Okunabilir/Yazılabilir	<i>nd</i>
0009d	0x0009	word	Dijital giriş gecikmesi	ddi	Okunabilir/Yazılabilir	1:00(60sn)
0010d	0x000A	word	Enerji verildikten sonra kompresörün devreye girebilmesi için geçecek süre.	CPon	Okunabilir/Yazılabilir	1:00(60 sn)
0011d	0x000B	word	Stoptan sonra kompresörün yeniden start alabilmesi için geçecek süre.	CFo5	Okunabilir/Yazılabilir	1:00(60 sn)
0012d	0x000C	word	Prob arızasında kompresör çıkışının on süresi.	CPPn	Okunabilir/Yazılabilir	0:00(0 sn)
0013d	0x000D	word	Prob arızasında kompresör çıkışının off süresi.	CPPF	Okunabilir/Yazılabilir	1:00(60 sn)
0014d	0x000E	word	Defrost süresi	ddur	Okunabilir/Yazılabilir	1:00(60 sn)
0015d	0x000F	word	Birbirini takip eden iki defrost arasındaki süre	d.inE	Okunabilir/Yazılabilir	1:00(60 dk)
0016d	0x0010	word	Birbirini takip eden iki defrost arasındaki süre	ddPo	Okunabilir/Yazılabilir	1:00(60 sn)
0017d	0x0011	word	Defrost sonlandıktan sonra defrost un başlama gecikmesi	ddfE	Okunabilir/Yazılabilir	1:00(60 sn)
0018d	0x0012	word	Alarm durumu oluşuktan sonra alarm mesajı gösterme gecikmesi	RdFL	Okunabilir/Yazılabilir	0:00(0 sn)
0019d	0x0013	word	Enerji verildiği anda alarm mesajı gösterme gecikmesi	RdPo	Okunabilir/Yazılabilir	1:00(60 dk)
0020d	0x0014	word	Defrost durma sıcaklığı(Evaporatör sıcaklığı bu değerden büyükse defrost çalışmaz.	d5tP	Okunabilir/Yazılabilir	2
0021d	0x0015	word	Damlama boşalma zamanı	ddrt	Okunabilir/Yazılabilir	2:00
0022d	0x0016	word	Fan durma sıcaklığı	F5tP	Okunabilir/Yazılabilir	1
0023d	0x0017	word	Fan diferansiyeli	FHY5	Okunabilir/Yazılabilir	2
0024d	0x0018	word	Enerji verildikten sonra fanın devreye girmesi için geçecek süre	FPon	Okunabilir/Yazılabilir	1:00
0025d	0x0019	word	Defrosttan sonra fanın devreye girebilmesi için geçecek süre	F5td	Okunabilir/Yazılabilir	3:00
0026d	0x001A	word	RS485 Network bağlantısı için cihazın adresi (1 ile 247 arasında ayarlanabilir.	Rdr5	Okunabilir/Yazılabilir	1
0027d	0x001B	word	Baudrate (0=Off; 1=1200; 2=2400; 3=4800; 4=9600; 5=19200)	bAud	Okunabilir/Yazılabilir	9600

1.2 INPUT REGISTERS

Input Register Adresleri		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma /Yazma İzni
Decimal	Hex				
0000d	0x0000	word	Prob-1 sıcaklık değeri (°C / °F)	--	Sadece okunabilir
0001d	0x0001	word	Prob-2 sıcaklık değeri (°C / °F)	--	Sadece okunabilir

1.3 DISCRETE INPUTS

Discrete Input Adresleri		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma /Yazma İzni
Decimal	Hex				
00d	0x00	Bit	Çıkış durumu -1 (Defrost rölesi)	--	Sadece okunabilir
01d	0x01	Bit	Çıkış durumu -2 (Kompresör rölesi)	--	Sadece okunabilir
02d	0x02	Bit	Çıkış durumu -3 (Fan rölesi)	--	Sadece okunabilir



1.4 COILS

Coil Adresleri		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma /Yazma İzni	Başlangıç Değeri
Decimal	Hex					
00d	0x00	Bit	Sıcaklık birimi. OFF=°C ON=°F	<i>Unıt</i>	Okunabilir/Yazılabilir	°C
01d	0x01	Bit	Ondalık hane gösterimi. OFF=no ON= <i>YÉÉ</i>	<i>dPnt</i>	Okunabilir/Yazılabilir	no
02d	0x02	Bit	Defrost sırasında display konfigürasyonu. OFF=Display de defrosta girmeden önce ölçülen en son sıcaklık değeri görülür.(<i>LC</i>) ON=Gerçek sıcaklık gösterilmeye devam edilir. (<i>rÉ</i>)	<i>ddbP</i>	Okunabilir/Yazılabilir	<i>LC</i>
03d	0x03	Bit	Defrost işleminin enerji ile başlaması.OFF=Defrost enerji gelince başlamaz.(no) ON=Defrost enerji gelince başlar.(<i>YÉÉ</i>)	<i>dPon</i>	Okunabilir/Yazılabilir	no
04d	0x04	Bit	Alarm konfigürasyonu.OFF=Mutlak alarm (<i>RbÉ</i>) ON=Bağlı alarm (<i>rÉÉ</i>)	<i>RtYP</i>	Okunabilir/Yazılabilir	<i>RbÉ</i>
05d	0x05	Bit	Dijital giriş polarizasyonu.(OFF=Dijital giriş kapalı iken aktif olur.(<i>CL</i>) ON=Dijital giriş açık iken aktif olur.(<i>oP</i>)	<i>dPo</i>	Okunabilir/Yazılabilir	<i>CL</i>
06d	0x06	Bit	Defrost tipi. (OFF=Elektrikli defrost (<i>ÉLÉ</i>) ON=Sıcak gaz defrost (<i>GRÉ</i>)	<i>dtYP</i>	Okunabilir/Yazılabilir	<i>ÉLÉ</i>
07d	0x07	Bit	Fanın termostatla birlikte çalışması. OFF=no ON= <i>YÉÉ</i>	<i>FCon</i>	Okunabilir/Yazılabilir	<i>YÉÉ</i>
08d	0x08	Bit	Kompresör durunca fanın çalışması. OFF=no ON= <i>YÉÉ</i>	<i>FcÉÉ</i>	Okunabilir/Yazılabilir	<i>YÉÉ</i>
09d	0x09	Bit	Defrost sırasında fanın çalışması. OFF=no ON= <i>YÉÉ</i>	<i>FdÉÉ</i>	Okunabilir/Yazılabilir	<i>YÉÉ</i>
10d	0x0A	Bit	Fan kontrolü oda sıcaklığına bağlı olsun mu? OFF=no ON= <i>YÉÉ</i>	<i>FctÉr</i>	Okunabilir/Yazılabilir	no