



Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ENDA EPA241 PROGRAMLANABİLİR AC/DC AMPERMETRE

ENDA EPA241 programlanabilir AC/DC ampermetreyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

- * 77 x 35mm ebatlı.
- * 4 hane dijital göstergeli.
- * Ön paneldeki tuşlardan kolayca ayarlanabilir.
- * Akım trafosu veya şönt ile kullanılabilir.
- * 5A ile 9999A arası programlanabilir skala.
- * Alt ve üst sınırlar için çok fonksiyonlu alarm çıkışı (NO+NC)
- * RS485 ModBus protokolü ile haberleşme özelliği.(isteğe bağlı)
- * Seçilebilir AC, DC veya True RMS ölçme özelliği.
- * EN Standartlarına göre CE markalı.



Sipariş Kodu: EPA241-□-□-□□□□□□-□□
1 2 3 4

1 - Giriş Tipi

S.....Dahili Şönt Dirençli
Boş...Harici Şönt Dirençli

2 - Çıkış

R.....Röle
Boş...Röle yok

3 - Besleme Voltajı

230VAC...230V AC
24VAC.....24V AC
SM.....9-30V DC / 7-24V AC

4 - ModBus

RS.....ModBus (isteğe bağlı)
(ModBus haberleşmesi olan ampermetrelerde izolasyonun sağlanması için akım trafosu kullanılmalıdır.)

Teknik Özellikleri

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER	
Ortam/depolama sıcaklığı	0 ... +50°C/-25 ... 70°C
Bağıl nem	31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalır 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır.
Koruma sınıfı	EN 60529 standardına göre ; Ön panel : IP65 , Arka panel : IP20
Yükseklik	En çok 2000m



Yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Besleme voltajı	230V AC +%10 -%20 veya 24V AC ±%10, 50/60Hz veya isteğe bağlı 9-30V DC / 7-24V AC ±%10
Güç tüketimi	En çok 5VA
Bağlantı	2.5mm ² 'lik klemens
Skala	AC ve RMS 0A...9999A (c.trr parametresi ile belirlenir. ör: c.trr=5 için sakala 0A...5A) DC -999A...9999A (c.trr parametresi ile belirlenir. ör: c.trr=5 için sakala -5A...5A)
Duyarlılık	0.002A x c.trr (Örneğin c.trr=5 için duyarlılık 0.01A)
Doğruluk	AC ±%1 (tam skalanın) (Kare dalga için ± %2) DC ±%1 (tam skalanın) RMS ±%1 (tam skalanın) (Kare dalga için ± %2)
Giriş aralığı	EPA241Sxx -5A...5A (10A üzeri akımlarda cihazda hasar oluşur.) EPA241xx -60mV...60mV (50V üzeri gerilimlerde cihazda hasar oluşur.)
Giriş empedansı	EPA241Sxx 12mΩ EPA241xx 40kΩ
Frekans aralığı	DC , 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz-70Hz)
EMC	EN 61326-1: 1997, A1: 1998, A2: 2001
Güvenlik gereksinimleri	EN 61010-1: 2001 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)


ÇIKIŞLAR	
Alarm çıkışı	Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC
Röle ömrü	Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama.

KUTU	
Kutu şekli	Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir.
Ebatlar	G77xY35xD71mm
Ağırlık	Yaklaşık 250g (ambalajlı olarak)
Kutu malzemeleri	Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır.



Solvent (tiner, benzin, asit v.s.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.


Boyutlar




Cihazı panelden çıkarmak için:
 - Sıkıştırma aparatını 1 yönünde yana itiniz.
 - Aparatı 2 yönünde çekiniz.

Not :

- 1) Panel kalınlığı en fazla 7mm olabilir.
- 2) Cihaz arkasında en az 60mm boşluk bırakılmaz ise, panelden sökülmesi zorlaşır.









- ☐ Cihazın tümünde ÇİFT YALITIM vardır.
- ⚙ Vida sıkma momenti 0.4-0.5Nm



Bağlantı Diyagramı



ENDA EPA241 pano tipi kontrol cihazıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj ve elektrikselsel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma ısısına dikkat edilmelidir. Montaj kabloları yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir.



	R_c	d_c	R_{cdc} (rms)
	$A \frac{1}{\sqrt{2}}$	0.000	$A \frac{1}{\sqrt{2}}$
	0.308 A	$A \frac{2}{\pi}$	$A \frac{1}{\sqrt{2}}$
	0.386 A	$A \frac{1}{\pi}$	$A \frac{1}{2}$
	A	0.000	A
	$A \frac{1}{2}$	$A \frac{1}{2}$	$A \frac{1}{\sqrt{2}}$
	$A \sqrt{\frac{d}{T} - \frac{d^2}{T^2}}$	$A \frac{d}{T}$	$A \sqrt{\frac{d}{T}}$
	$A \frac{1}{\sqrt{3}}$	0.000	$A \frac{1}{\sqrt{3}}$

EPA241 PROGRAMLAMA DİYAGRAMI



Arttırma tuşu



Set değerinin artırılmasını ve parametrelerin değiştirilmesini sağlar. Sürekli basıldığında ayarlanan sayısal değer hızlı artar.

Eksiltme tuşu




Set değerinin eksiltilmesini ve parametrelerin değiştirilmesini sağlar. Sürekli basıldığında ayarlanan sayısal değer hızlı azalır.

Program tuşu



Seçilen parametre değerinin görüntülenmesini ve ayarlanmasını sağlar.

ALARM DEĞERİNİN AYARLANMASI



ve tuşları kullanarak üst limit değeri c_{err} parametresi ile belirlenen alt ve üst skala değerleri arasında istenilen değere ayarlanabilir. Bu parametre $(LoL1 + HYSU + HYSU)$ değerinden küçük olamaz.




ve tuşları kullanarak alt limit değeri c_{err} parametresi ile belirlenen alt ve üst skala değerleri arasında istenilen değere ayarlanabilir. Bu parametre $(UPL1 - HYSU - HYSL)$ değerinden büyük olamaz.



tuşlarına birlikte 3 saniye süre ile basılırsa programlama konumuna geçilir veya normal çalışma moduna dönlür. Parametre isimleri ekranda görünürken tuşlarına basılırsa ölçüm değeri moduna dönlür.

PROGRAMLAMA KONUMU



ve tuşları kullanarak üst limit değeri c_{err} parametresi ile belirlenen alt ve üst skala değerleri arasında istenilen değere ayarlanabilir. Bu parametre $(LoL1 - HYSL - HYSU)$ değerinden küçük olamaz.



Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönlür.



ve tuşları kullanarak üst limit histerisiz değeri 0 ile $c_{err}/20$ arasında istenilen değere ayarlanabilir. Bu parametre $(UPL1 - LoL1 - HYSL)$ değerinden büyük olamaz.



Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönlür.



ve tuşları kullanarak üst limit alarmı için gecikme süresi 0 ile 900 saniye arasında istenilen değere ayarlanabilir.



Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönlür.



ve tuşları kullanarak alt limit değeri c_{err} parametresi ile belirlenen alt ve üst skala değerleri arasında istenilen değere ayarlanabilir. Bu parametre $(UPL1 - HYSU - HYSL)$ değerinden büyük olamaz.



Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönlür.



ve tuşları kullanarak alt limit histerisiz değeri 0 ile $c_{err}/20$ arasında istenilen değere ayarlanabilir. Bu parametre $(UPL1 - LoL1 - HYSU)$ değerinden büyük olamaz.



Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönlür.



ve tuşları kullanarak alt limit alarmı için gecikme süresi 0 ile 900 saniye arasında istenilen değere ayarlanabilir.



Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönlür.



ve tuşları kullanarak alarm çıkış konumu n.o. veya n.c. olacak şekilde ayarlanabilir. n.o seçilirse alarm durumunda çıkış rölesi enerjilenir.



Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönlür.



ve tuşları kullanarak akım dönüştürme oranı 5(15) ile 9999(15) arasında istenilen değere ayarlanabilir. Bu parametre değişince üst limit değeri üst skala değerine ,alt limit değeri alt skala değerine ,histerisiz değerleri ise 0'a set edilir.



Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönlür.



ve tuşları kullanarak ölçüm metodu Rc, dc veya Rcdc olacak şekilde ayarlanabilir. Ekranın üst kısmındaki üç led ayarlanan ölçüm metodunu göstermektedir.



Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönlür.



ve tuşları kullanarak ondalık hane gösterim şekli c_{err} parametresinin değerine göre seçilebilir. c_{err} parametresi; 10'dan küçükse ölçüm değeri (0.00) veya (0.0) , 10 ile 100 arasında ise (0.0) veya (0) şekillerinde gösterilebilir. c_{err} parametresi 100'den büyükse ölçüm değeri sadece (0) şeklinde gösterilebilir.



Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönlür.



ve tuşları kullanarak ölçüm değeri örnekleme süresi 1.seçilirse;250ms,2.seçilirse;500ms, 3.seçilirse; 750ms, 4.seçilirse;1sn opsiyonları geçerlidir.



Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönlür.



ve tuşları kullanarak cihazın adresi 1 ile 247 arasında ayarlanabilir.



Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönlür.



Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönlür.





Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönlür.



Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönlür.



Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönlür.



tuşları kullanılarak baudrate değeri OFF,1200,2400,4800,9600,19200 değerlerine ayarlanabilir.

Tuşuna basılır ise tekrar parametre ismine dönülür.

(*) Rölesiz modellerde sadece *cErr*, *tYPE*, *dPnt*, *oPtn* parametreleri bulunur.

(**) Sadece ModBus'li cihazlarda *Adr5* ve *bAud* parametreleri bulunur.

Tuşlara basılmadan 25 saniye beklenir veya enerji kesilip yeniden verilirse çalışma konumuna dönülür.

NOT: Cihaza ilk enerji verilirken tuşuna basılı tutulur ise, ekranda *dPrr* mesajı görünür ve fabrika ayarlarına geri dönülür.

HATA MESAJLARI



Ölçülen akım değerinin üst skalayı aştığını gösterir.



Ölçülen akım değerinin alt skalayı aştığını gösterir.

ENDA EPA241 DİJİTAL AMPERMETRE MODBUS PROTOKOLÜ ADRES HARİTASI

1.1 HOLDING REGISTERS

Holding Register Adresleri		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma /Yazma İzni	Başlangıç Değeri
Decimal	Hex					
0000d	0x0000	word	Üst limit değeri	<i>uPLI</i>	Okunabilir/Yazılabilir	5.00
0001d	0x0001	word	Üst limit histerisiz değeri	<i>HYSU</i>	Okunabilir/Yazılabilir	0.10
0002d	0x0002	word	Üst limit alarmı için gecikme süresi	<i>dLYU</i>	Okunabilir/Yazılabilir	0
0003d	0x0003	word	Alt limit değeri	<i>LoLI</i>	Okunabilir/Yazılabilir	0
0004d	0x0004	word	Alt limit histerisiz değeri	<i>HYSL</i>	Okunabilir/Yazılabilir	0.10
0005d	0x0005	word	Alt limit alarmı için gecikme süresi	<i>dLYL</i>	Okunabilir/Yazılabilir	0
0006d	0x0006	word	Akım değiştirme oranı	<i>cErr</i>	Okunabilir/Yazılabilir	5
0007d	0x0007	word	Ölçüm metodu (0=AC, 1=dC, 2=ACdC)	<i>tYPE</i>	Okunabilir/Yazılabilir	ACdC
0008d	0x0008	word	Ondalık hane gösterim şekli (0=X.XX, 1=X.X, 2=X)	<i>dPnt</i>	Okunabilir/Yazılabilir	X.XX
0009d	0x0009	word	Ölçüm değeri örnekleme süresi opsiyonu (1.seçilirse;250ms, 2.seçilirse;500ms, 3.seçilirse;750ms, 4.seçilirse;1sn opsiyonları geçerlidir.	<i>oPtn</i>	Okunabilir/Yazılabilir	4
0010d	0x000A	word	RS485 Network bağlantısı için cihazın adresi (1 ile 247 arasında ayarlanabilir.	<i>Adr5</i>	Okunabilir/Yazılabilir	1
0011d	0x000B	word	Baudrate (0=Off; 1=1200; 2=2400; 3=4800; 4=9600; 5=19200)	<i>bAud</i>	Okunabilir/Yazılabilir	off

*Rölesiz modellerde "Holding Register" parametre tablosu aşağıdaki gibidir.

0000d	0x0000	word	Akım değiştirme oranı	<i>cErr</i>	Okunabilir/Yazılabilir	5
0001d	0x0001	word	Ölçüm metodu (0=AC, 1=dC, 2=ACdC)	<i>tYPE</i>	Okunabilir/Yazılabilir	ACdC
0002d	0x0002	word	Ondalık hane gösterim şekli (0=X.XX, 1=X.X, 2=X)	<i>dPnt</i>	Okunabilir/Yazılabilir	X.XX
0003d	0x0003	word	Ölçüm değeri örnekleme süresi opsiyonu	<i>oPtn</i>	Okunabilir/Yazılabilir	4
0004d	0x0004	word	RS485 Network bağlantısı için cihazın adresi (1 ile 247 arasında ayarlanabilir.	<i>Adr5</i>	Okunabilir/Yazılabilir	1
0005d	0x0005	word	Baudrate (0=Off; 1=1200; 2=2400; 3=4800; 4=9600; 5=19200)	<i>bAud</i>	Okunabilir/Yazılabilir	9600

1.2 INPUT REGISTERS

Input Register Adresleri		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma /Yazma İzni
Decimal	Hex				
0000d	0x0000	word	Ölçülen akım değeri	--	Sadece okunabilir

1.3 DISCRETE INPUTS

Discrete Input Adresleri		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma /Yazma İzni
Decimal	Hex				
00d	0x00	Bit	Röle çıkış durumu (0=OFF; 1=ON)	--	Sadece okunabilir

1.4 COILS

Coil Adresleri		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma /Yazma İzni	Başlangıç Değeri
Decimal	Hex					
00d	0x00	Bit	Alarm çıkış durumu (0=no; 1=nc)	<i>Rout</i>	Okunabilir/Yazılabilir	no

*Rölesiz modellerde Coil ve Discrete Input parametreleri bulunmamaktadır.